

Số: 466 /GM-BVĐKĐN

Đồng Nai, ngày 25 tháng 4 năm 2023

GIẤY MỜI
Về việc chào giá cải tạo hệ thống khí y tế cho các phòng bệnh
của Bệnh viện đa khoa Đồng Nai (lần 2)

Kính gửi: Quý Công ty

Bệnh viện đa khoa Đồng Nai đang có nhu cầu cải tạo hệ thống khí y tế cho các phòng bệnh; để có cơ sở lập dự toán, kế hoạch mua sắm, cải tạo, Bệnh viện đa khoa Đồng Nai kính mời Quý công ty có đủ năng lực và kinh nghiệm tham gia chào giá, cụ thể như sau:

Tầng lầu	Khoa	Phòng bệnh	Số lượng ồ khí cần bổ sung	
			Ổ oxy	Ổ khí hút
7	Khoa Ngoại thần kinh	731	5	2
		713	5	2
	Cộng		10	4
9	Khoa Can thiệp tim mạch	950	5	5
	Khoa Nội mạch	913	5	2
	Cộng		10	7
10	Khoa Hô hấp	1047	2	1
		1001	2	0
		1002	2	0
		1043	7	3
		1032	5	2
		1033	1	0
	Cộng		19	6
11	Khoa Nội tiết	1153	7	3
		1150	5	2
	Cộng		12	5
	Tổng cộng		51	22

Yêu cầu:

- Chất lượng: Hàng hóa mới 100%, chưa qua sử dụng.
- Tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa, chất lượng thi công: ISO 9001 hoặc ISO 13485, TCVN 8022-1.

- Báo giá có giá trị ít nhất 6 tháng kể từ ngày báo giá.
- Thời gian gửi báo giá: Trong giờ hành chính **trước 16 giờ 00 phút ngày 05/5/2023.**
- Địa điểm: Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, số 02 đường Đồng Khởi, phường Tam Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (Phòng Vật tư – Thiết bị y tế, số điện thoại: 0251.8225606).

Trân trọng./-✓

Nơi nhận: *như*

- Như trên;
- Ban Giám đốc BV;
- Website BV;
- Lưu: VT, VTTBYT.



GIÁM ĐỐC

Ngô Đức Tuấn

