

Số: /BVĐKĐN- QTTN
V/v Mời khảo sát chào giá: Sửa chữa,
bọc cách nhiệt đường ống và lắp đặt máy
lạnh của Bệnh viện đa khoa Đồng Nai.

Đồng Nai, ngày tháng 9 năm 2026

Kính gửi: Các nhà cung cấp

Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai có kế hoạch tìm kiếm đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm trong lĩnh vực máy lạnh của Bệnh viện. Để có cơ sở lựa chọn đơn vị sửa chữa, bọc cách nhiệt đường ống và lắp đặt máy lạnh, Bệnh viện kính mời các đơn vị vui lòng gửi bảng báo giá cho Bệnh viện theo nội dung cụ thể như sau:

1. Tên gói mua sắm: Sửa chữa, bọc cách nhiệt đường ống và lắp đặt máy lạnh của Bệnh viện đa khoa Đồng Nai.
2. Danh mục: Sửa chữa, bọc cách nhiệt đường ống và lắp đặt máy lạnh của Bệnh viện đa khoa Đồng Nai : Chi tiết theo phụ lục đính kèm.
3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 75 ngày.
4. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.
5. Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, số 02 đường Đồng Khởi, Phường Tam Hiệp, Thành phố Đồng Nai.
6. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: Tối thiểu 7 ngày kể từ ngày phát hành chào giá.
7. Yêu cầu về chào giá: Giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các yêu cầu khác của bên mời thầu.
8. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: 03 ngày kể từ ngày phát hành thư mời chào giá.
9. Quy định về tiếp nhận thông tin và hồ sơ chào giá:

Quý đơn vị gửi bảng chào giá online theo địa chỉ email: vanthanhle.ntp@gmail.com hoặc gửi bản giấy có ký tên, đóng dấu theo địa chỉ:

Địa chỉ nhận báo giá: Phòng Quản trị Tòa nhà, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. - Số 02 đường Đồng Khởi, Phường Tam Hiệp, Thành phố Đồng Nai.

Người liên hệ: Ông Lê Văn Thành, Chức vụ: Nhân viên SĐT: 0938 135 425.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng TCKT (để thanh toán);
- Lưu: VT, QTTN
(Thanhlv)

KT GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Đinh Cao Minh

PHỤ LỤC
DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ

(Kèm theo công văn mời chào giá số: /BVĐKĐN-QTTN ngày tháng 9 năm 2026)

I. Yêu cầu kỹ thuật

STT	Tên hàng hoá/dịch vụ	Tính năng, Thông số kỹ thuật	ĐVT	Số Lượng
I./	Lắp đặt máy lạnh phòng trực Kế toán tầng B1			
1	Cung cấp lắp máy lạnh loại treo tường	Công suất 1.0 Hp	bộ	1.0
2	Ống cách nhiệt Φ6 mm	Độ dày 13mm	m	25.0
3	Ống cách nhiệt Φ10 mm	Độ dày 13mm	m	25.0
4	Ống đồng Φ6.4 mm	Độ dày 0.6mm	m	25
5	Ống đồng Φ9.5 mm	Độ dày 0.6mm	m	25
6	Cáp điện PVC/2.5mm ² .		m	85.0
II./	Sửa chữa và bọc cách nhiệt đường ống máy lạnh			
1	Lắp đặt miệng gió và vật tư khoa Huyết học		cái	2.0
2	Sửa máy lạnh phòng 1109 (P. Thủ thuật ngoại trú) khoa Y học cổ truyền		cái	2.0
3	Sửa chữa tấm trần Inox kích thước 2500x740mm	Độ dày 1.0mm	tấm	1.0
4	Bọc cách nhiệt đường ống nước máy lạnh AHU-15(A, B, C, D, E,) -16 và ống gió trên trần phòng mổ 213 để xử lý nhiễu nước phòng mổ 213, 204	Độ dày 20mm	m ²	150.0